

LUZ DE EMERGENCIA EMPOTRABLE EMERGENCY DOWNLIGHT

7200015000 / 7200015001 / 7200015100 / 7200015101
220-240VAC, 50/60Hz, 2W,

• INSTRUCCIONES DE MONTAJE / ASSEMBLY INSTRUCTIONS

- 1/** Abre un orificio de $\varnothing 50$ mm en el techo.
La altura mínima del falso techo debe ser de

• MÉTODO DE PRUEBA / SAFETY INSTRUCTIONS

Ciclo de prueba automática:
Cada 30 días → prueba de 30 segundos
Cada 360 días → prueba de 30 minutos